



energiavirasto

Marraskuu lähestyy – mitä tulee ottaa huomioon?

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017

Johtava asiantuntija Outi Vilén

Reilua energiaa



2500 MVA:n kiintiö on täynnä

- Kiintiöön tehtyjä varauksia vapautui kesän ja syksyn aikana
 - Kaikki käynnissä olleet valitusprosessit (6 kpl) keskeytettiin
 - Jaettavaksi vapautui noin 280 MVA kiintiötä
- Kiintiöpäätöksiä on tehty syksyn 2016 aikana 16 kpl, viimeisin joulukuussa
- Tuulivoimalle varattu kiintiö on nyt täynnä
- Jonossa 17 hanketta, yht. 423 MVA, jotka jäävät kiintiön ulkopuolelle



Hyväksymishakemuksen jättäminen

- Voimassa olevia kiintiöpäätöksiä 27 kpl, 598 MVA
 - Suurin osa päätöksistä voimassa 1.11.2017 asti
- Hyväksymishakemus jätettävä ennen kuin kiintiöpäätöksen voimassaolo päättyy
 - Hyväksymishakemuksen on tultava vireille!
- Hyväksymishakemus jätettävä ennen voimalan kaupallista käyttöönottoa
- Hakemuskäsittely voi ruuhkautua etenkin loppuvuodesta



Tuotantotukiasetuksen muutos

- Tuotantotukiasetuksen muutos astunut voimaan 1.12.2016
- Keskeiset muutokset
 - Sähköverkkoliityntää koskevaa edellytystä on tarkennettu
 - Hakemukseen tulee liittää luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta
- Muutokset koskevat ainoastaan tuulivoimaloita!



Tuotantotukiasetus, 1 § 4 mom

- Sen lisäksi, mitä 1–3 momentissa säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan kuitenkin hyväksyä ainoastaan tuulivoimala, joka on liitetty sähköverkkoon, kun hakemus syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten jätetään, ja jota koskevan hakemuksen liitteenä on luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta. Tuulivoimalan katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos:
 - 1) sähköasema on otettu käyttöön sähköturvallisuuslain ([410/1996](#)) 5 luvun 16 ja 17 §:n mukaisesti ja se on jännitteinen liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle, joka myös on jännitteinen, tai, jos tuulivoimalaa varten ei ole tarkoitus rakentaa omaa sähköasemaa, tuulivoimalaa koskeva varsinainen verkkoliitännäsopimus on tehty ja verkkoon liittämispäivä on yksiselitteisesti varmistettavissa; ja
 - 2) viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ainakin yksi tuuliturbiini on pystytetty ja liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys tuuliturbiinilta sähköverkkoon on jännitteinen.



Hyväksymishakemuksen liitteet

- Uusia liitteitä:
 - Luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakennusaikataulusta
 - Päämuuntajan käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja (jos rakennetaan oma sähköasema)
 - Verkonhaltijan lausunto siitä, että päämuuntaja on jännitteinen (jos rakennetaan oma sähköasema)
 - Käytettävä Energiaviraston mallipohjaa
 - Verkonhaltijan lausunto liittämisaikajankohdasta (jos ei omaa sähköasemaa)
 - Verkkoliitännäsopimus
- Päivitetty seurantaohje julkaistaan tammikuun aikana

Reilua energiaa

Outi Vilén

Johtava asiantuntija

Uusiutuva energia

outi.vilen@energiavirasto.fi

tuotantotuki@energiavirasto.fi



energiavirasto